

RÉSULTATS DES ANALYSES EAU D'ALIMENTATION

NUMÉRO DE PRÉLÈVEMENT

67775

SAINT-PAUL - FORAGES TROU D'EAU

UGE : SAINT-PAUL

Point de surveillance du prélèvement : FORAGE
TROU D'EAU

Prélevé le : 15/06/2026

Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR
L'ARRETE PREFECTORAL

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Laboratoire prestataire : Microlab

Type d'analyse : CLCDT

RÉSULTATS MESURES DE TERRAIN

Aspect (qualitatif) : 0 sans objet

Chlore libre : non mesuré

Chlore total : non mesuré

Oxygène dissous % saturation : 91 %

Température de l'eau spécifique DOM : 22.1 °C

Température de mesure de l'oxygène dissous : 22.1 °C

Température de mesure du pH : 22.1 °C

pH : 7.7 unité pH

Conclusion sanitaire :

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur. Cependant certains paramètres dépassent les références de qualité. Par ailleurs, l'évolution des teneurs en chlorures est sous surveillance sur ce point de prélèvement.

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR DÉLÉGATION

La Responsable du Service SE



Ingénieure Sanitaire
Hélène THEBAULT

SYNTHÈSE DES ANOMALIES

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Seuil de gestion	Observations
Conductivité à 25°C	708 µS/cm	-	-	< 500	Valeur hors seuil

Limite de qualité : limite impérative fixée par la réglementation nationale pour les paramètres microbiologiques et chimiques susceptibles de produire des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs.

Référence de qualité : valeur indicative fixée par la réglementation nationale qui reflète le bon fonctionnement des installations de traitement et de distribution d'eau potable. Le non-respect de cette valeur doit alerter l'exploitant mais n'a pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs.

Seuil de gestion : valeur indicative fixée localement mettant en évidence une dégradation environnementale ou une dérive sur un système de production d'eau potable, sans incidence directe sur la santé des consommateurs.

RÉSULTATS D'ANALYSES EN LABORATOIRE

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Observations
Aspect	0	-	-	
Chlore libre	non mesuré	-	-	
Chlore total	non mesuré	-	-	
Chlorures	140 mg/L	< 200	-	
Conductivité à 25°C	708 µS/cm	-	-	Valeur hors seuil
Nitrates (en NO3)	19 mg/L	< 100	-	
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	91 %	-	-	
PH	7.7 unité pH	-	6.5 < x < 9	
Température de l'eau	22.1 °C	-	-	
Température de mesure de l'oxygène dissous	22.1 °C	-	-	
Température de mesure du pH	22.1 °C	-	-	