RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé La Réunion

Monsieur Le Président du TCO,
BP 50049
97822 LE PORT Cedex

RÉSULTATS DES ANALYSES
EAU D'ALIMENTATION

NUMÉRO DE PRÉLÈVEMENT

67390

PORT (LE) - FORAGE FR1

UGE : PORT (LE)

Prélevé le : 05/10/2026

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Type d'analyse : RP

Point de surveillance du prélèvement : FORAGE FR1

Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Laboratoire prestataire : Microlab

RÉSULTATS MESURES DE TERRAIN

Aspect (qualitatif) : 0 sans objet

Coloration (qualitatif) : 0 Sans objet

Odeur (qualitatif) : 0 Sans objet

Oxygène dissous % saturation : 96 %

Température de l'eau spécifique DOM : 24 °C

Température de mesure de l'oxygène dissous : 26.8 °C

Température de mesure du pH : 24.1 °C

Turbidité néphélométrique NFU : <0.20

pH : 7.4 unité pH

Conclusion sanitaire :

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur. Cependant certains paramètres dépassent les références de qualité. L'évolution des teneurs en pesticides est sous surveillance sur ce point de prélèvement. Par ailleurs, l'évolution des teneurs en chlorures est sous surveillance sur ce point de prélèvement.

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR DÉLÉGATION

La Responsable du Service SE
Ingénieure Sanitaire
Hélène THEBAULT

SYNTHÈSE DES ANOMALIES

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Seuil de gestion	Observations
Conductivité à 25°C	606 µS/cm	-	-	< 500	Valeur hors seuil

Limite de qualité : limite impérative fixée par la réglementation nationale pour les paramètres microbiologiques et chimiques susceptibles de produire des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs.
Référence de qualité : valeur indicative fixée par la réglementation nationale qui reflète le bon fonctionnement des installations de traitement et de distribution d'eau potable. Le non-respect de cette valeur doit alerter l'exploitant mais n'a pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs.
Seuil de gestion : valeur indicative fixée localement mettant en évidence une dégradation environnementale ou une dérive sur un système de production d'eau potable, sans incidence directe sur la santé des consommateurs.

RÉSULTATS D'ANALYSES EN LABORATOIRE

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Observations
'Tétrachloroéthylène + 'Trichloroéthylène	0.11 µg/L	-	-	
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0.005 µg/L	< 2	-	
2,4-D	<0.02 µg/L	< 2	-	
2,4-DICHLOROPHENOL	<0.02 µg/l	-	-	
2,6 Dichlorobenzamide	<0.005 µg/L	< 2	-	
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0.01 µg/L	< 2	-	
8-OH BENTAZONE	<0.10 µg/l	< 2	-	
AMETOCTRADINE	<0.03 µg/l	-	-	
AMPA	<0.02 µg/L	-	-	
Acide perfluorobutanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorobutanoïque	<0.005 µg/L	-	-	
Acide perfluoroctanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorododécanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorododécanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorodécanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorodécanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoroheptanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoroheptanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorohexanesulfonique	0.004 µg/L	-	-	
Acide perfluorohexanoïque	<0.005 µg/L	-	-	
Acide perfluorononanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorononanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluorooctanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoropentanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoropentanoïque	<0.005 µg/L	-	-	
Acide perfluorotridécanesulfonique	<0.005 µg/L	-	-	
Acide perfluorotridécanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoroundécanesulfonique	<0.002 µg/L	-	-	
Acide perfluoroundécanoïque	<0.002 µg/L	-	-	
Aclonifen	<0.02 µg/L	< 2	-	
Acétamiprid	<0.005 µg/L	< 2	-	

Aldrine	<0.01 µg/L	< 2	-	
Aminopyralid	<10.0 µg/L	< 2	-	
Aminotriazole	<0.02 µg/L	< 2	-	
Ammonium (en NH4)	<0.05 mg/L	< 4	-	
Améthryne	<0.005 µg/L	< 2	-	
Anhydride carbonique libre	10.3 mg(CO2)/L	-	-	
Anthraquinone (pesticide)	<0.02 µg/L	< 2	-	
Antimoine	0.12 µg/L	-	-	
Arsenic	0.42 µg/L	< 100	-	
Aspect	0	-	-	
Asulame	<0.005 µg/L	< 2	-	
Atrazine	<0.005 µg/L	< 2	-	
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0.05 µg/L	< 2	-	
Atrazine déséthyl	<0.005 µg/L	< 2	-	
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0.05 µg/L	< 2	-	
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0.02 µg/L	< 2	-	
Atrazine-2-hydroxy	<0.005 µg/L	< 2	-	
Atrazine-déisopropyl	<0.005 µg/L	< 2	-	
Azimsulfuron	<0.02 µg/L	< 2	-	
Azoxystrobine	<0.005 µg/L	< 2	-	
Benalaxyl-M	<0.10 µg/L	< 2	-	
Benoxacor	<0.005 µg/L	< 2	-	
Bentazone	<0.02 µg/L	< 2	-	
Bore MG/L	0.0751 mg/L	< 1.5	-	
Boscalid	<0.005 µg/L	< 2	-	
Brodifacoum	<0.02 µg/L	< 2	-	
Bromacil	<0.005 µg/L	< 2	-	
Bromadiolone	<0.03 µg/L	< 2	-	
Bromures	0.3 mg/L	-	-	
Bénalaxyl	<0.02 µg/L	< 2	-	
CC 0/1/2/3/4	4	-	-	
CHLOROTHALONIL METABOLITE R419492-SA	<2.00 µg/l	< 2	-	
CHLOROTHALONIL METABOLITE R611968-PH	<0.10 µg/l	< 2	-	

CHLOROTHALONIL R417888	<0.02 µg/L	< 2	-	
CHLOROTHALONIL-4-HYDROXY	<0.10 µg/L	< 2	-	
Cadmium	<0.01 µg/L	< 5	-	
Calcium	30 mg/L	-	-	
Carbendazime	<0.005 µg/L	< 2	-	
Carbonates	<12.00 mg(CO3)/L	-	-	
Carbone organique total	0.66 mg(C)/L	< 10	-	
Chlorantraniliprole	<0.005 µg/L	< 2	-	
Chlorate	<10 µg/L	-	-	
Chlordécone	<0.02 µg/L	< 2	-	
Chlorites	<0.01 mg/L	-	-	
Chlorothalonil	<0.10 µg/L	< 2	-	
Chlorothalonil R471811	<0.10 µg/L	< 2	-	
Chlorthiamide	<0.50 µg/L	< 2	-	
Chlortoluron	<0.005 µg/L	< 2	-	
Chlorures	100 mg/L	< 200	-	
Chrome total	1.36 µg/L	< 50	-	
Clopyralid	<0.100 µg/L	< 2	-	
Coloration	<10 mg(Pt) /L	< 200	-	
Conductivité à 25°C	**606 µS/cm**	-	-	**Valeur hors seuil**
Couleur (qualitatif)	0	-	-	
Cymoxanil	<0.02 µg/L	< 2	-	
Cyromazine	<0.02 µg/L	< 2	-	
DIMETHACHLORE-ESA	<0.005 µg/l	-	-	
Deltaméthrine	<0.08 µg/L	< 2	-	
Dicamba	<0.10 µg/L	< 2	-	
Dichlobénil	<0.02 µg/L	< 2	-	
Dichlofluanide	<0.02 µg/L	< 2	-	
Dichlorvos	<0.005 µg/L	< 2	-	
Dieldrine	<0.01 µg/L	< 2	-	
Difenacoum	<0.02 µg/L	< 2	-	
Difénoconazole	<0.02 µg/L	< 2	-	
Dimétachlore	<0.005 µg/L	< 2	-	

Diméthénamide	<0.005 µg/L	< 2	-	
Diquat	<0.01 µg/L	< 2	-	
Diuron	<0.005 µg/L	< 2	-	
ESA Métolachlore	<0.01 µg/L	-	-	
ESA alachlore	<0.02 µg/L	-	-	
Entérocoques /100 ml -MS	<1 n/(100 mL)	< 10000	-	
Escherichia coli / 100ml - MF	<1 n/(100 mL)	< 20000	-	
Ethylenethiouree	<0.03 µg/L	< 2	-	
Fipronil sulfone	<0.01 µg/L	< 2	-	
Flufenacet	<0.005 µg/L	< 2	-	
Flufenacet ESA	<0.005 µg/L	< 2	-	
Fluopicolide	<0.02 µg/L	< 2	-	
Fluopyram	<0.03 µg/L	< 2	-	
Fluorures MG/L	0.15 mg/L	-	-	
Fluroxypir	<0.05 µg/L	< 2	-	
Fosetyl-aluminium	<0.10 µg/L	< 2	-	
Fosthiazate	<0.02 µg/L	< 2	-	
Furosemide	<0.005 ng/L	-	-	
Fénoprop	<0.01 µg/L	< 2	-	
Glufosinate	<0.02 µg/L	< 2	-	
Glyphosate	<0.02 µg/L	< 2	-	
Heptachlore	<0.005 µg/L	< 2	-	
Heptachlore époxide	<0.01 µg/L	< 2	-	
Hexazinone	<0.005 µg/L	< 2	-	
Hydrogénocarbonates	167.47 mg/L	-	-	
Hydroxyterbuthylazine	<0.005 µg/L	< 2	-	
Imazalile	<0.005 µg/L	< 2	-	
Imazamox	<0.005 µg/L	< 2	-	
Imidaclopride	<0.005 µg/L	< 2	-	
Indice hydrocarbure	<0.1 mg/l	-	-	
Iopromide	<0.01 ng/L	-	-	
Iprodione	<0.05 µg/L	< 2	-	
Isoxaflutole	<0.005 µg/L	< 2	-	

Lambda Cyhalothrine	<0.04 µg/L	< 2	-	
Linuron	<0.005 µg/L	< 2	-	
Lorazepam	<0.005 ng/L	-	-	
METOLACHLORE CGA37735	<0.10 µg/l	-	-	
METOLACHLORE CGA50267	<0.10 µg/l	-	-	
Magnésium	21 mg/L	-	-	
Mancozèbe	<2.0 µg/L	-	-	
Metoprolol	<0.005 ng/L	-	-	
Monuron	<0.005 µg/L	< 2	-	
Mécoprop	<0.02 µg/L	< 2	-	
Mésotrione	<0.02 µg/L	< 2	-	
Métalaxyle	<0.005 µg/L	< 2	-	
Métamitrone	<0.005 µg/L	< 2	-	
Métolachlor NOA	<0.02 µg/L	-	-	
Métolachlore	<0.005 µg/L	< 2	-	
Métribuzine	<0.005 µg/L	< 2	-	
N,N-Dimethylsulfamide	<0.02 µg/L	< 2	-	
Nickel	0.5 µg/L	< 20	-	
Nicosulfuron	<0.005 µg/L	< 2	-	
Nitrates (en NO3)	11 mg/L	< 100	-	
Nitrates /50 + Nitrites /3	0.216 mg/L	-	-	
Nitrites (en NO2)	<0.05 mg/L	-	-	
OXA alachlore	<0.01 µg/L	< 2	-	
OXA metolachlore	<0.005 µg/L	-	-	
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	96 %	-	-	
Odeur (qualitatif)	0	-	-	
Ofloxacine	<0.01 ng/L	-	-	
Oxadiazon	<0.005 µg/L	< 2	-	
Oxadixyl	<0.005 µg/L	< 2	-	
Oxazepam	<0.005 ng/L	-	-	
PENDIMÉTHALINE (M455H001)	<0.10 µg/l	-	-	
PH	7.4 unité pH	-	6.5 < x < 9	
PROPACHLORE ESA	<0.005 µg/L	< 2	-	

Pendiméthaline	<0.005 µg/L	< 2	-	
Perméthrine	<0.04 µg/L	< 2	-	
Phosphate de tributyle	<0.10 µg/L	-	-	
Piclorame	<0.05 µg/L	< 2	-	
Potassium	4.5 mg/L	-	-	
Propachlore	<0.005 µg/L	< 2	-	
Propamocarbe	<0.085 µg/L	< 2	-	
Propiconazole	<0.005 µg/L	< 2	-	
Propranolol	<0.005 ng/L	-	-	
Propyzamide	<0.005 µg/L	< 2	-	
Pyridate	<0.02 µg/L	< 2	-	
Pyrimicarbe	<0.005 µg/L	< 2	-	
Pyriméthanil	<0.005 µg/L	< 2	-	
Pyréthrine	<0.08 µg/L	< 2	-	
S-Métolachlore	<0.100 µg/L	< 2	-	
Simazine	<0.005 µg/L	< 2	-	
Sodium	60 mg/L	< 200	-	
Somme de 20 PFAS	0.004 µg/L	< 2	-	
Somme des 4 PFAS	0.004 µg/L	< 2	-	
Sulcotrione	<0.005 µg/L	< 2	-	
Sulfamethoxazole	<0.005 ng/L	-	-	
Sulfates	18 mg/L	< 250	-	
Sulfosate	<0.03 µg/L	< 2	-	
Sélénium	<0.5 µg/L	< 20	-	
TRICLOSAN	<0.01 µg/l	-	-	
Température de l'eau	24 °C	-	-	
Température de mesure de l'oxygène dissous	26.8 °C	-	-	
Température de mesure du pH	24.1 °C	-	-	
Terbuthylazin	<0.005 µg/L	< 2	-	
Terbuthylazin déséthyl	<0.005 µg/L	< 2	-	
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0.005 µg/L	< 2	-	
Terbutryne	<0.005 µg/L	< 2	-	
Thiabendazole	<0.005 µg/L	< 2	-	

Thiaclopride	<0.005 µg/L	< 2	-	
Tiocarbazil	<0.02 µg/L	< 2	-	
Titre alcalimétrique	<2.0 °f	-	-	
Titre alcalimétrique complet	13.7 °f	-	-	
Titre hydrotimétrique	16.1 °f	-	-	
Tolylfluanide	<0.05 µg/L	< 2	-	
Total des PD analysés	< seuil de détection	< 5	-	
Tributyltin cation	<0.01 µg/L	< 2	-	
Trichloroéthylène	<0.10 µg/L	-	-	
Triclopyr	<0.02 µg/L	< 2	-	
Turbidité néphélométrique NFU	<0.20 NFU	-	-	
Tébuconazole	<0.005 µg/L	< 2	-	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0.11 µg/L	-	-	
Uranium par microgramme par litre	0.68 µg/L	-	-	