RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Agence Régionale de Santé La Réunion

Monsieur Le Président du TCO,
BP 50049
97822 LE PORT Cedex

# RÉSULTATS DES ANALYSES
## EAU D'ALIMENTATION

NUMÉRO DE PRÉLÈVEMENT

**67776**

## SAINT-PAUL - FORAGES TROU D'EAU

**UGE :** SAINT-PAUL

**Prélevé le :** 13/10/2026

**Type d'eau :** EAU BRUTE SOUTERRAINE

**Type d'analyse :** CLCDT

**Point de surveillance du prélèvement :** FORAGE TROU D'EAU

**Motif :** CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

**Laboratoire prestataire :** Microlab

## RÉSULTATS MESURES DE TERRAIN

**Aspect (qualitatif) :** 0 sans objet

**Chlore libre :** non mesuré

**Chlore total :** non mesuré

**Oxygène dissous % saturation :** 92 %

**Température de l'eau spécifique DOM :** 22.7 °C

**Température de mesure de l'oxygène dissous :** 24.5 °C

**Température de mesure du pH :** 22.7 °C

**pH :** 7.8 unité pH

## Conclusion sanitaire :

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur. Cependant certains paramètres dépassent les références de qualité. Par ailleurs, l'évolution des teneurs en chlorures est sous surveillance sur ce point de prélèvement.

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR DÉLÉGATION

La Responsable du Service SE
Ingénieure Sanitaire
Hélène THEBAULT

## SYNTHÈSE DES ANOMALIES

| Paramètres | Résultats | Limite de qualité | Référence de qualité | Seuil de gestion | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 663 µS/cm | - | - | < 500 | Valeur hors seuil |

**Limite de qualité :** limite impérative fixée par la réglementation nationale pour les paramètres microbiologiques et chimiques susceptibles de produire des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs.
**Référence de qualité :** valeur indicative fixée par la réglementation nationale qui reflète le bon fonctionnement des installations de traitement et de distribution d'eau potable. Le non-respect de cette valeur doit alerter l'exploitant mais n'a pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs.
**Seuil de gestion :** valeur indicative fixée localement mettant en évidence une dégradation environnementale ou une dérive sur un système de production d'eau potable, sans incidence directe sur la santé des consommateurs.

# RÉSULTATS D'ANALYSES EN LABORATOIRE

| Paramètres | Résultats | Limite de qualité | Référence de qualité | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Aspect | 0 | - | - | |
| Chlore libre | non mesuré | - | - | |
| Chlore total | non mesuré | - | - | |
| Chlorures | 120 mg/L | < 200 | - | |
| Conductivité à 25°C | **663 µS/cm** | - | - | **Valeur hors seuil** |
| Nitrates (en NO3) | 22 mg/L | < 100 | - | |
| OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION | 92 % | - | - | |
| PH | 7.8 unité pH | - | 6.5 < x < 9 | |
| Température de l'eau | 22.7 °C | - | - | |
| Température de mesure de l'oxygène dissous | 24.5 °C | - | - | |
| Température de mesure du pH | 22.7 °C | - | - | |